

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ -agregaty chłodnicze do central wentylacyjnych -DACH						tab. Nr 3 - 3 piętro	
oznaczenie	Przeznaczenie centrali	model CHŁODNICY / NAGRZEWNICY freonowej	dobrany agregat lub agregaty TYP	moc chłodząca kW	moc grzewcza kW	moc elektryczna agregatu kW	uwagi
AC01	STREFA-GABINETY	SVF 700x400	AOYG36LBTB FUJITSU	10,0	11,2	3	
AC02	STREFA TERAPIA PRĄDY	SVF 700x400	AOYG36LBTB FUJITSU	10,0	11,2	3	
AC03	STREFA POCZEKALNIA KOMUNIKACJA	SVF 700x400	AOYG36LBTB FUJITSU	10,0	11,2	3	
AC04	STREFA TERAPIA ĆWICZENIA	SVF 700x400	AOYG45LBTB FUJITSU	12,1	14,0	3	
AC05	STREFA TERAPIA LASER ŚWIATŁO	SVF 700x400	AOYG36LBTB FUJITSU	10,0	11,2	3,7	
AC06	STREFA BUFET SKLEPIK	SVF 700x400	AOYG36LBTB FUJITSU	10,0	11,2	3	
AC07	STREFA WEJŚCIOWA REJESTRACJA	SVF 500x250	ARYG18LALL FUJITSU	5,9	7,5	1,66	
AC08	STREFA KOMUNIKACJA SZATNIE	SVF 400x200	ARYG18LALL FUJITSU	5,9	7,5	1,66	
				73,9	85,0	22,02	