RZUT IV PIĘTRA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK A

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
	Powierzchnia użytkowa	
4/02	Zamówienia publiczne 2 os.	17,6
4/03	WC	6,0
4/04	WC niepeł.	6,8
4/05	Dyrektor	32,4
4/06	Sekretariat/kancelaria	28,4
4/07	Dyrektor z-ca	29,6
4/08	Kadry	12,4
4/09	Kadry	14,1
4/10	Pokój biurowy	13,5
4/11	Śluza	4,7
4/12	Kierownik lab.	28,3
4/13	Magazyn	14,0
4/15	Lab. serologia	26,0
4/16	Lab. analityka ogólna	25,5
4/17	Lab. immunologia	16,4
4/18	Lab. hematologia	17,6
4/19	Lab. biochemia	34,8
4/20	Pom. rozdziału i segregacji	19,9
4/21	Śluza	5,5
4/22	WC	3,7
4/23	WC niepeln.	6,6
4/26	P. pobrań	22,4
4/27	P. pobrań	13,2
4/28	Komora ekspedycji	4,0
4/29	Izba ekspedycji	24,4
4/30	Kierownik	14,3
4/31	Magazyn leków 1	13,4
4/32	Magazyn leków 2	14,2
4/33	Pom. socjalne	13,2
4/34	Śluza	4,2
4/35	Przyg. lek. jałowych	8,7
4/36	Sterylizacja	3,0
4/37	Zmywalnia	7,3
4/38	Izba recepturowa	12,4
4/40	Org. praw. 2os.	14,9
4/41	Org. praw. 1os.	13,0
4/42	Magazyn	4,3
4/43	Pom. porz.	4,2
4/44	WC	7,8
4/45	WC	8,3
4/46	P. socjalny	9,2
4/47	Adm. techn. - abi 1 os	11,9
4/48	Gł. księgowy	11,2
4/49	P.poż	9,2
4/50	Zamówienia publ. 1os	10,4
4/53	Kancelaria tajna	10,2
4/53a	Przedsionek	7,4
4/54	Admin gosp. 3 os	21,7
4/55	Zaopatrzenie 3 os.	20,6
4/56	Księgowość 2 os	18,1
4/57	Księgowość 3 os.	23,2
4/58	P. porz	4,6
4/59	WC	4,2
4/60	M. palne	3,6
4/61	Archiwum	8,3
4/62	P. szkoleń	10,6
4/63	Mag. opatrunków	10,9
4/64	Magazyn płynów	12,6
4/65	Komora przyjęć	10,3
4/66	Łazienka	7
4/67	Szatnia	20,0
4/68	P. socjalny	12,2
4/69	Pokój wypoczynku	12,9
4/70	Zmywalnia	10,2
4/71	archiwum	7,6
4/72	WC	3,3
4/73	P. porz	5,8
4/74	Informatyka 2 os.	15,8
4/75	Statystyka 2 os.	12,9
4/76	Kier statystyka	14,9
4/77	Statystyka	13,7
	razem	921,5 m²
	Powierzchnia usługowa	
4/52	Szacht	6,2
	razem	6,2 m²
	Powierzchnia ruchu	
4/01	Komunikacja	128,5
4/14	Komunikacja	23,0
4/14a	Komunikacja	45,4
4/24	Hol	15,8
4/25	Komunikacja+poczekalnia	41,0
4/39	Komunikacja	44,5
4/51	Komunikacja	65,4
4/W1	Winda	5,2
4/W2	Winda	5,2
4/W3	Winda	6,3
4/W4	Winda	3,6
4KL/1	Klatka schod.	24,4
4KL/2	Klatka schod.	20,9
	razem	429,2 m²
	Powierzchnia kondygnacji netto	**1 356,9 m²**

Legenda – oświetlenie

A1	RIM LED p/t 3800LM PLX E IP44 840 36W	108
B1	BERYL LED N 2200/840 PLX 34 20W	22
B2	BERYL LED O 5Y 1600/840 E IP20/44 14W	95
C	RUBIN CLEAN LED MPRMSH 5200/840 IP65 27W	5
K9	X-WALL K9 LED PLX 1300/840 11.0 W	13
N1	NEPTUN COMPACT LED V1 IP65 4000/840 35W	8
P2	RIM LED N/T 3800LM PLX E 24 IP44 840 36W	95
ECn1	AXNC_1W/1h/SE/AT	3
ECp1	AXPC_1W/1h/SE/AT	14
EOn1	AXNO_1W/1h/SE/AT	5
ECp1	AXPO_1W/1h/SE/AT	4
EOp3	AXPO_3W/1h/SE/AT	2
E4	OPRAWA AWARYJNA SK8-O 1W/1h/E/SE/AT	11

okno zabezpieczone kratą z prętów stalowych (dopuszcza się inne zabezpieczenie posiadające odporność na włamanie nie mniejszą niż krata)

Ściany istniejące

projektowane ściany gr. 12cm i 6cm z cegły kratówki

LEGENDA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20
- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP44
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP20
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP44
- przełącznik schodowy In-10A, IP20
- przełącznik schodowy In-10A, IP44
- przycisk IP20, In-10A
- tablica rozdzielcza wnękowa
- tablica rozdzielcza natynkowa
- gniazdo wtykowe In-16A, IP20 pojed.
- gniazdo wtykowe In-16A, IP44 pojed.
- gniazdo wtykowe 3-faz.IP44
- wypust elektryczny
- przycisk dzwonkowy
- dzwonek elektr 230 VAC
- główny wyłącznik prądu
- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20 (obwody UPS)
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP20 (obwody UPS)
- gniazdo wtykowe In-16A, IP20 pojed. (obwody UPS)

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

PPD piętrowy punkt dystrybucyjny

punkty elektryczne

- P2 2xRJ45+2xDATA (zasilanie DATA-podstawowe)
- P3 3xRJ45+3xDATA (zasilanie DATA-podstawowe)
- P4 4xRJ45+4xDATA (zasilanie DATA-podstawowe)
- P2 2xRJ45+2xDATA (zasilanie DATA-z UPS)
- P3 3xRJ45+3xDATA (zasilanie DATA-z UPS)
- P4 4xRJ45+4xDATA (zasilanie DATA-z UPS)

KONTROLA DOSTĘPU

- czytnik PRT42
- elektrozaczep (zwora)
- przycisk wyjścia
- zasilacz PS-15
- kontaktron

OZNACZENIA

- 3 – zasilanie z obw.3 tablicy piętrowej
- 1 – grupa opraw
- 4/2 oznacz. gniazd - obwód nr 4 w tablicy piętrowej
- ilość gniazd 2
- T4/3 2- zasilanie z obw.2 tablicy T4/3 obw.2
- 2
- P3 8/3 zasilanie DATA z tablicy piętrowej obw.8 ilość gniazd 3

UWAGI:

1.Instalacje czujnik stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegóławiające onej przyjęte w fazie realizacji zamierne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultowanie i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Konsultacje - Artur Polakowski
25-029 Kielce, ul. Legionów 24
tel: (41) 344-70-00, fax: (41) 344-77-62, e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Inwestycja:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH, TRANSFORMATOROWNI O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZIAŁKACH NR: 10/13, 10/15, 10/12, 10/126, 10/141, 10/142, 10/145, 10/170, 10/173, 10/175, obręb 0024

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

Nr zadania/etapu	Zadanie:
A	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI

Faza:	Adres działki:
II	Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 działki nr ew. 10/13, 10/15, 10/112, 10/126, 10/141, 10/142, 10/145, 10/170, 10/173, 10/175, obręb 0024

Rewizja: A	Branża: ELEKTRYCZNA
Nr proj.: 16-11-02	Etap: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 03.2017	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	inż. Janusz Waldon nr upr. 242/89	
Opracował:	inż. Zygmunt Chojnacki	
Opracował:		
Opracował:		
Sprawdził:	inż. W. Wojciechowski nr upr. KL-5967/4	

Tytuł: RZUT IV PIĘTRA – INSTALACJE TELETECHNICZNE

Skala: 1:100

Rys.: TEL-05