**LEGENDA:**

- Przewody główne zasilania instalacji grzejnikowej
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót
- Przewody zasilania instalacji grzejnikowej
  - materiał - rura PE-RT/Al/PE-RT
  - zasilanie, — powrót

grzejnik energooszczędny łazienkowy
L=540 mm [750 mm]
- wysokość
- długość

grzejnik energooszczędny
[1000 mm] 2P H=600 mm
- wysokość
- zasilanie dolne
- zintegrowany
- dwupłytowy
- profilowany
- długość

grzejnik energooszczędny higieniczny
[1000 mm] 2P HIG H=600 mm
- wysokość
- zasilanie dolne
- zintegrowany
- dwupłytowy
- gładki
- długość

- rozdzielacz c.o. w szafce podtynkowej i natynkowej

P1 - Pion instalacji centralnego ogrzewania

**SZCZEGÓŁ "A"**
1 - Zawór odcinający DN 20;
2 - Ciepłomierz współpracujący z interfejsami zdalnego odczytu o przepływie 0,6 m³/h;
3 - Zawór odcinający DN 20

**SZCZEGÓŁ "B"**
1 - Zawór odcinający DN 20;
2 - Ciepłomierz współpracujący z interfejsami zdalnego odczytu o przepływie 1,0 m³/h;
3 - Zawór odcinający DN 20

**SZCZEGÓŁ "C"**
1 - Zawór odcinający DN 20;
2 - Ciepłomierz współpracujący z interfejsami zdalnego odczytu o przepływie 1,5 m³/h;
3 - Zawór odcinający DN 20

- Zawór odcinający
- Zawór regulacyjny

**Zestawienie pomieszczeń**

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| | Powierzchnia użytkowa | |
| 2/3 | WC | 5,7 |
| 2/4 | WC niep. | 6,7 |
| 2/5 | Gab.diagnostyczny | 17,5 |
| 2/6 | Gab.diagnostyczny | 14,0 |
| 2/7 | Gab. stomatologiczny | 26,7 |
| 2/8 | Gab. stomatologiczny | 13,6 |
| 2/9 | Pok. socjalny | 13,7 |
| 2/10 | Gab.diagn.onkologiczny | 13,5 |
| 2/11 | Gab.diagn. laryngologiczny | 13,8 |
| 2/12 | Gab. audiologiczny | 11,2 |
| 2/13 | Gab. diagn.laryngologiczny | 16,4 |
| 2/14 | Gab.diagn.endokrynologiczny | 11,2 |
| 2/15 | Pok.socjalny | 15,7 |
| 2/17 | Gab.diagn.kardiologiczny | 22,8 |
| 2/18 | Gab.diagn. kardiologiczny | 15,9 |
| 2/19 | Gab.diagn. kardiologiczny | 18,7 |
| 2/20 | Gab.diagn. zabieg. dermatologiczny | 18,3 |
| 2/21 | Gab.diagn.dermatologiczny | 14,9 |
| 2/22 | Gab.diagn. dermatologiczny | 19,3 |
| 2/24 | Sala konferencyjna | 65,3 |
| 2/25 | Pok. biurowy | 22,0 |
| 2/26 | Magazyn | 30,4 |
| 2/27 | Pok. biurowy | 13,8 |
| 2/28 | Pok. biurowy | 14,4 |
| 2/29 | Pok. biurowy | 13,8 |
| 2/30 | Poczekalnia dzieci zdr. | 11,2 |
| 2/32 | Gab. konsultacyjny | 10,0 |
| 2/33 | Gab. szczepień | 14,2 |
| 2/34 | Rejestracja dzieci zdr./chor. | 15,6 |
| 2/37 | P. porz. | 4,9 |
| 2/38 | WC pers. | 5,1 |
| 2/39 | WC niep. | 7,8 |
| 2/40 | Śluza | 3,1 |
| 2/41 | Izolatka | 9,6 |
| 2/42 | Pom. higien.-sanit. | 5,8 |
| 2/43 | Magazyn | 4,7 |
| 2/45 | Kasa | 10,4 |
| 2/46 | Mag. ginekologa | 14,0 |
| 2/47 | Pok. ginekolog.-pielęgniarka | 14,0 |
| 2/48 | Gab. diagn. ginekologiczny | 24,2 |
| 2/49 | Kab. hig. os. | 6,2 |
| 2/50 | WC | 5,5 |
| 2/51 | WC pers. | 3,6 |
| 2/52 | Pom. porządkowe | 6,3 |
| 2/53 | Pok. biurowy | 12,2 |
| 2/54 | Gab. diagnostyczny | 13,3 |
| 2/55 | Pom. gosp.-magazynierzy | 6,9 |
| 2/56 | WC pers. | 7,0 |
| 2/57 | WC | 3,6 |
| 2/58 | Kl. schodowa | 21,0 |
| 2/59 | P.bur.Państw. Insp. Sanit. MSW | 22,6 |
| 2/60 | P.bur.Państw. Insp. Sanit. MSW | 12,5 |
| 2/61 | Magazyn | 9,9 |
| 2/62 | Magazyn | 8,5 |
| 2/63 | WC dzieci zdr. | 9,5 |
| 2/64 | Gab. diagn.-zabieg.pediatryczny | 22,8 |
| 2/65 | Gab. konsultacyjny pediatryczny | 19,9 |
| 2/66 | Gabinet konsultacyjny | 19,0 |
| 2/67 | Gabinet konsultacyjny | 18,5 |
| 2/68 | Gabinet diagn. zabiegowy | 21,1 |
| 2/69 | Mag.sprzątaczek | 6,1 |
| | razem | 859,9 m² |
| | Powierzchnia usługowa | |
| 2/35 | TE | 2,1 |
| | razem | 2,1 m² |
| | Powierzchnia ruchu | |
| 2/1 | Kl. schodowa | 24,5 |
| 2/2 | Komunikacja | 102,7 |
| 2/16 | Komunikacja | 100,6 |
| 2/16a | Komunikacja | 68,8 |
| 2/23 | Komunikacja | 101,5 |
| 2/31 | Komunikacja | 17,0 |
| 2/36 | Komunikacja | 27,4 |
| 2/44 | Komunikacja | 41,5 |
| 2/W1 | Winda | 6,1 |
| 2/W2 | Winda | 6,1 |
| 2/W3 | Winda | 6,2 |
| 2/W4 | Winda | 3,6 |
| | razem | 506,0 m² |
| | Powierzchnia kondygnacji netto | 1 368,0 m² |

**UWAGI:**
1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2. wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegółowiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa: CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I 89 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/76, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nr zadania/obiektu: A | Zadanie: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI | | |
| Faza: II | Adres obiektu: Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/76, obręb 0024 | | |
| Rewizja: A | Branża: INSTALACJE SANITARNE | | |
| Nr proj.: 16-11-01 | Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | | |
| Data: 03.2017. | | | |
| FUNKCJA | NAZWISKO | | PODPIS |
| Projektant: | mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/POOS/07 | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002 | | |
| Tytuł: | RZUT PIĘTRA II INSTALACJA C.O. | Skala: 1:100 | Nr rys.: PB-A-SAN-10 |