

	650																TAB.NR 1-PIWNICE, PARTER, 3 PIĘTRO									
	LP	OZNACZENIE NA RZUCE	Nazwa pomieszczenia	Temperatura	Temperatura	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość: powietrza nawiewanego	Symbol układu	Krotność: wymian powietrza	Ilość: powietrza wyciągowego	Symbol układu	Krotność: wymian powietrza	Ilość: powietrza	Symbol układu	Krotność: wymian powietrza									
				przekładowa ZIMA	przekładowa LATO																					
				DANE POMIESZCZENIA														NAWIEW CENTRALNY		WYWIEW CENTRALNY		WYWIEW INDYWIDUALNY				
				[°C]														[m²]	[m]	[m³]	[m³/h]	N	[m³/m²]	W	[m³/m²]	[m³/h]
425																										
			4	410	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
PIWNICE	1	31	SZATNIA	24		28,5	2,5	71,25	400	9	5,6	300	9	4,2				0								
	2	32	UMYWALNIA +WC	24		9,6	2,5	24	150	9	6,3	200	9	8,3	50	26		0								
	3	33	SZATNIA	24		29,6	2,5	74	400	9	5,4	400	9	5,4				0								
	4	34	UMYWALNIA +WC	24		10	2,5	25	150	9	6,0	150	9	6,0	50	26		2								
	5	47	ARCHIWUM	20		47,7	3	143,1	400	9				0,0	400	27		0								
	6	51	POM. HIG.-SANTARNE	24		31,9	2,4	76,56	600	10	7,8	600	10	7,8	100	26		0								
	7	52	PRZEDSIONEK	24		2	2,4	4,8										0								
	8	53	SZATNIA DAMSKA	24		96,3	2,4	231,12	1100	10	4,8	1050	10	4,5				0								
PARTER	1	0/99	SALA SEGREGACJI	24		56,6	3	169,8	700	14	4,1	700	14	4,1				0								
	2	0/96	poczekalnia	20		6,1	3	18,3	150	15	8,2	75	15	4,1				0								
	3	0/95	pom.higienicznosanitarne	24		5,6	3	16,8	100	15	6,0			0,0	125	28	7									
	4	0/94	gabinet konsultacyjno-pediatryczny	24		14,5	3	43,5	200	15	4,6	200	15	4,6				0								
	5	0/93	pokój opisowy	20		12,5	3	37,5	150	15	4,0	150	15	4,0				0								
	6	0/03	korytarz	20		3,2	3	9,6	50	15	5,2			0,0	50	28	5,20833									
	7	0/91	wc	20		3	3	9	0					0,0	50	28	5,55556									
	8	0/92	wc	20		3,5	3	10,5	0					0,0	50	28	4,7619									
3 PIĘTRO	1	3/01	Klatka schodowa	16		24,7	3	74,1			0,0			0,0				0,0								
	2	3/02	Komunikacja	16		178,7	3,0	527,17	950	3	1,8	450	3	0,9				0,0								
	3	3/03	WC pacjent	20		6	3	18			0,0			0,0	75	21	4,2									
	4	3/04	WC npspr.	20		6,7	3	20,1			0,0			0,0	75	21	3,7									
	5	3/05	Przedsiónek	16		3,1	3	9,3			0,0			0,0				0,0								
	6	3/06	WC	20		3,8	3	11,4			0,0			0,0	50	21	4,4									
	7	3/07	P.porzadkowe	16		2,2	3	6,6			0,0			0,0	50	21	7,6									
	8	3/08	Bufet	20		49,8	3,0	146,91	900	6	6,1	705	6	4,8	420	22	2,9									
	9	3/09	Gab. diagn. Dermatolog	20		14,3	3,0	42,185	125	1	3,0	100	1	2,4				0,0								
	10	3/10	Gab.diagnostyczny	20		16,1	3,0	47,495	150	1	3,2	100	1	2,1				0,0								
	11	3/11	Pokój zabiegowy	20		11,9	3,0	35,105	125	1	3,6	125	1	3,6				0,0								
	12	3/13	Pokój socjalny	20		12,8	3,0	37,76	125	3	3,3	150	3	4,0				0,0								
	13	3/14	Ciemnia	20		13,1	3,0	38,645	150	3	3,9	200	3	5,2				0,0								
	14	3/15	Gab. diagnostyczny	20		15,5	3,0	45,725	125	1	2,7	125	1	2,7				0,0								
	15	3/16	Gab.diagn.optyk	20		13,5	3,0	39,825	125	1	3,1	125	1	3,1				0,0								
	16	3/17	Magazyn	16		13,4	3	40,2			0,0	50	3	1,2				0,0								
	17	3/18	Gab. diagn.-aparaty słuch.	20		23	3,0	67,85	200	1	2,9	100	1	1,5				0,0								
	18	3/19	Magazynek	16		2,7	3	8,1			0,0	50	1	6,2				0,0								
	19	3/20	Elektroterapia	24		79,1	3,0	233,35	960	2	4,1	960	2	4,1				0,0								
	20	3/21	Ultradźwięki	24		20,1	3,0	59,295	360	2	6,1	360	2	6,1				0,0								
	21	3/22	WC npspr.	20		5,8	3	17,4			0,0	100	7	5,7	100	24	5,7	0,0								
	22	3/23	Komunikacja	16		60,8	3,0	179,36	200	7	1,1	75	7	0,4				0,0								
	23	3/24	Pokój kierownika	20		13,9	3,0	41,005	125	7	3,0	100	7	2,4				0,0								
	24	3/25	Gab. diagnostyczny	20		14,6	3,0	43,07	125	7	2,9	75	7	1,7				0,0								
	25	3/26	Rejestracja	20		12,6	3,0	37,17	200	7	5,4	50	7	1,3				0,0								
	26	3/27	Pokój socjalny	20		12,9	3,0	38,055	100	7	2,6	150	7	3,9				0,0								
	27	3/28	Masaże pneumatyczne	24		13,7	3,0	40,415	350	7	8,7	400	7	9,9				0,0								
	28	3/29	Laseroterapia	24		57,2	3,0	168,74	750	5	4,4	850	5	5,0				0,0								
	29	3/30	Sala ćwiczeń grupowych	16		56,3	3,0	166,09	650	4	3,9	700	4	4,2				0,0								
	30	3/31	Hydroterapia	24		14,6	3,0	43,07	400	5	9,3	400	5	9,3				0,0								
	31	3/32	P.porzadkowe	16		3,6	3	10,8			0,0			0,0	25	25	2,3	0,0								
	32	3/33	WC	20		7,6	3	22,8			0,0			0,0	100	25	4,4	0,0								
	33	3/34	WC	20		8,9	3	26,7			0,0			0,0	100	25	3,7	0,0								
	34	3/35	WC damskie	20		5,2	3	15,6			0,0			0,0	200	25	12,8	0,0								
	35	3/36	Szatnia damska	24		15,4	3,0	45,43	200	8	4,4			0,0				0,0								
	36	3/37	Szatnia męska	24		11	3,0	32,45	150	8	4,6			0,0				0,0								
	37	3/38	WC męskie	20		8,7	3	26,1			0,0			0,0	150	25	5,7	0,0								
	38	3/39	Sklepik	20		21,1	3,0	62,245	250	6	4,0	300	6	4,8				0,0								
	39	3/40	Sklepik	20		11,9	3,0	35,105	150	6	4,3	100	6	2,8				0,0								
	40	3/41	P. edukacyjny	20		12,3	3,0	36,285	125	1	3,4	100	1	2,8				0,0								
	41	3/42	Gab. diagn.-diabetolog	20		16,5	3,0	48,675	150	1	3,1	125	1	2,6				0,0								
	42	3/43	Gab. diagn.-NZOZ	20		13	3,0	38,35	125	1	3,3	100	1	2,6				0,0								
	43	3/44	Gab. diagnostyczny	20		16,4	3,0	48,38	150	1	3,1	125	1	2,6				0,0								
	44	3/45	WC npspr.	20		5,3	3	15,9			0,0				50	23	3,1	0,0								
	45	3/46	WC personelu	20		3,2	3	9,6			0,0			0,0	50	23	5,2	0,0								
	46	3/47	Komunikacja	16		9,2	3	27,6			0,0	150	3	5,4				0,0								
	47	3/48	Pom. wypoczynkowe	20		15,9	3,0	46,905	200	1	4,3	225	1	4,8				0,0								
	48	3/49	P.elekt.	16		3	3	9			0,0	25	2	2,8				0,0								
	49	3/50	Komunikacja	16		32,8	3,0	96,76	150	3	1,6			0,0				0,0								
	50	3/51	Gab.masazu	24		12,1	3,0	35,695	150	1	4,2	150	1	4,2				0,0								
	51	3/52	Magnetoterapia	24		25,1	3,0	74,045	375	2	5,1	375	2	5,1				0,0								
	52	3/53	Szatnia presonelu	20		6,8	3,0	20,06	100	2	5,0	75	2	3,7				0,0								
	53	3/54	Pom.hig. Sanit. Pers.	24		7	3	21	100	2	4,8			0,0	150	24	7,1	0,0								
	54	3/55	WC personelu	20		3,6	3	10,8			0,0			0,0	75	24	6,9	0,0								
	55	3/56	Klatka schodowa	16		20,9	3	62,7			0,0			0,0				0,0								
	56	3/57	Światłolecznictwo	24		34,8	3,0	102,66	450	5	4,4	500	5	4,9				0,0								
57	3/58	Krioterapia	24		17,4	3,0	51,33	250	5	4,9	250	5	4,9				0,0									
58	3/59	Magazynek	16		4,4	3	13,2			0,0			0,0	25	25	1,9	0,0									
59	3/60	P.porzadkowe	16		4,9	3	14,7			0,0			0,0	25	25	1,7	0,0									
60	3/61	Pracownia masazu	24		24	3,0	70,8	320	4	4,5	370	4	5,2				0,0									
61	3/62	Sala ćwiczeń indywidualnych	16		38,9	3,0	114,76	450	4	3,9	525	4	4,6				0,0									
62	3/63	Sala ćwiczeń różnych	16		40,7	3,0	120,07	450	4	3,7	575	4	4,8				0,0									
63	3/64	P.porzadkowe	16		6,1	3	18,3			0,0				25	25	1,4	0,0									
64	3/65	Komunikacja	20		5,4	3	16,2			0,0			0,0				0,0									
65	3/65a	Komunikacja	16		52,1	3,0	153,7	400	8	2,6			0,0				0,0									
66	3/66	Komunikacja	16		42,1	3,0	124,2	150	8	1,2			0,0				0,0									